

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 roku

WFOŚiGW.MP.WKIA.260.013.16.002.5342.16

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielnie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego w budynku WFOŚiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie”. (Postępowanie nr ZP-1/2016).

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej „Ustawą” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, będący Zamawiającym udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym zamówieniu w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy oraz na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie nr 1

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Zamawiający zawarł następujący wymóg:

„Kompletny system klimatyzacji komfortu ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego składający się z maksymalnie dwóch jednostek zewnętrznych o łącznej mocy min. 56 kW z możliwością podłączenia do 44 jednostek wewnętrznych.

Jednostki wewnętrzne kasetonowe z wbudowaną pompką skroplin, współpracujące z danym systemem klimatyzacji wraz z maskownicą, kompletem materiałów montażowych i eksploatacyjnych:

- 6 sztuk jednostek wewnętrznych o mocy min. 2,2 kW każda,
- 15 sztuk jednostek wewnętrznych o mocy min. 2,6 kW każda,
- 4 sztuki jednostek wewnętrznych o mocy min. 3,6 kW każda”.

Jak rozumiemy ten zapis, w ramach zadania należy dostarczyć agregat o mocy chłodniczej 56kW i 25 jednostek wewnętrznych. Agregat powinien mieć możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł, który zwiększy wydajność całego układu. Moduł ten, jak i dodatkowe 19 jednostek wewnętrznych będą przedmiotem innego postępowania. Czy Zamawiający potwierdza prawidłowość takiego założenia?

I możliwość druga, już w tym postępowaniu, należy zaprojektować i dostarczyć agregat/agregaty zapewniający obsługę 44 jednostek, z wydajnością 56 kW (obsługujące 25 jednostek) plus dodatkowa wydajność chłodnicza na obsługę dodatkowych 19 jednostek wewnętrznych. Jeżeli tak jest to prosimy

o podanie zapotrzebowania na moc chłodniczą tych 19 pomieszczeń, ewentualnie prosimy o dostarczenie materiałów potrzebnych do policzenia zapotrzebowania.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający odpowiadając na pytanie jednocześnie wprowadza zmianę treści SIWZ:

- 1) w SIWZ w rozdziale II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, polegającą na wykreśleniu ust. 3 „Zewnętrzna(-ne) jednostka(-stki) centralna powinna umożliwiać rozbudowę Instalacji o co najmniej 19 sztuk jednostek wewnętrznych.”;
- 2) z załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, polegającą na zmianie zapisu w rozdziale III – INFORMACJE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:  
Rozdział III – INFORMACJE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW otrzymuje brzmienie:  
„Instalacja stanowiąca przedmiot zamówienia powinna składać się z 25 sztuk jednostek wewnętrznych kasetonowych, w podziale:
  - 6 sztuk jednostek wewnętrznych o mocy min. 2,2 kW każda,
  - 15 sztuk jednostek wewnętrznych o mocy min. 2,6 kW każda,
  - 4 sztuki jednostek wewnętrznych o mocy min. 3,6 kW każda”,oraz maksymalnie dwóch sztuk jednostek zewnętrznych o odpowiednio dobranej mocy chłodniczej zapewniającej prawidłowe działanie Instalacji.

*Każda jednostka wewnętrzna musi, w szczególności posiadać: wbudowaną pompkę skroplin, maskownicę, regulację kierunku przepływu powietrza, sterowniki, komplet materiałów montażowych, eksploatacyjnych oraz współpracować z współpracować z zaoferowaną(-ymi) jednostką(-ami) zewnętrzną(-ymi)”.*

Zmiany treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wprowadzając powyższą zmianę w treści SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu **do dnia 05.08.2016 roku, godz. 10:00.**

ZASTĘPCA PREZESA



.....  
(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona)