

WFOŚiGW w Warszawie
Rozeznanie rynku dla zamówienia o wartości
powyżej 2 000 złotych netto do wartości 10 000 złotych netto

*Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego*

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest *wykonanie dwóch kosztorysów inwestorskich systemu klimatyzacji w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie*”.

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest, w szczególności do:
 - 1) odbycia wizji lokalnej w siedzibie zamawiającego, w celu dokonania oględzin budynku oraz poszczególnych pomieszczeń, w których przewidziany jest montaż urządzeń klimatyzacyjnych. Zamawiający umożliwia wgląd w istniejącą dokumentację techniczną budynku podczas wizji lokalnej.
 - 2) wykonania dwóch kosztorysów inwestorskich z wykorzystaniem:
 - a) systemu typu „Multisplit” (max 9x1),
 - b) systemu typu VRF lub równoważnego.
2. Informacje dotycząca budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie:
 - wysokość budynku: 13m,
 - ilość kondygnacji: 4 – naziemne, 1 - podziemna,
 - szerokość: 20,74 m,
 - długość: 31,5 m,
 - kubatura: 11 671,03 m³,
 - powierzchnia zabudowy: 850,47 m²,
 - powierzchnia użytkowa: 2 225,36 m²,
 - powierzchnia ogólna: 2 690,25 m².
3. Zestawienie pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia:

Nr pokoju	Piętro	Powierzchnia pokoju w m ²	Strona budynku	
02	parter	27,0	Północna	
03		12,5	Północna	
04		12,4	Północna	
07		10,3	Południowa	
08		20,5	Południowa	
09		23,6	Południowa	
010		16,5	Południowa	
011		17,5	Północna	
012		21,9	Północna	
Kancelaria		Położona w hallu głównym o powierzchni 119,7 m ²	Południowa	
101		I piętro	22,2	Południowa
102			12,3	Południowo - zachodnia
104	33,6		Północna	
105	14,3		Północna	
106	12,5		Północna	
107	13,5		Północna	

WFOŚiGW w Warszawie
Rozeznanie rynku dla zamówienia o wartości
powyżej 2 000 złotych netto do wartości 10 000 złotych netto

108		24,4	Północna
109		21,4	Północna
112		18,8	Południowa
115		13,6	Południowa
117		23,0	Południowa
206	II piętro	34,2	Północna
207		19,8	Północna
208		13,9	Północna
209		13,8	Północna

4. Informacje dotyczące urządzeń i systemu klimatyzacji:
- 1) Podstawowe wymagania dla jednostki zewnętrznej:
 - poziom dźwięku poniżej 60 dB,
 - 2) Podstawowe wymagania dla jednostek wewnętrznych:
 - lokalizacja jednostek w górnej części pomieszczenia,
 - poziom głośności na najmniejszym biegu nie więcej niż 35 dB,
 - każda jednostka sterowana indywidualnie pilotem bezprzewodowym

II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

21 dni od dnia podpisania umowy.

III. Pozostałe informacje:

1. Kosztorysy inwestorskie należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej każdy. Wersja elektroniczna, powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) w formacie pdf.
2. Kosztorysy inwestorskie muszą być wykonane, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
3. Każdy egzemplarz kosztorysu inwestorskiego powinien być trwale oprawiony wraz z przedmiarem robót.
4. Do każdego kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć: zbiorcze zestawienie wartości cen materiałów wraz z cenami zakupów, zestawienie wartości cen pracy sprzętu, bez narzutów i zestawienie wartości robocizny.
5. Kosztorysy oraz przedmiar robót powinny obejmować pełen zakres robót niezbędnych do wykonania zadania.
6. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej powinno być zgodne z przepisami art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. proponowane materiały i urządzenia powinny być opisane za pomocą parametrów technicznych i jakościowych, tzn. bez podawania nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to wykonawca zobowiązany będzie do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących równoważności.
7. Dokumentacja kosztorysowa nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych innych reklam.