

Data spotkania: 6.10.2025 r.

- 1. Czy na etapie realizacji inwestycji można dokonać zmian zakresu w kategorii instalacja co i cwu? W DPEA jest wpisany montaż kolektorów słonecznych do cwu, lecz Beneficjent chce teraz zamontować pompę ciepła do cwu? Jeśli zmiana jest dopuszczalna, to czy wymagana jest aktualizacja audytu energetycznego oraz DPAE?**

Każda zmiana rzeczowa w stosunku do założeń pierwotnego audytu i DPAE będzie wymagała pisemnego uzasadnienia ze strony audytora, korekty audytu i DPAE oraz aneksowania umowy z Funduszem. Oznacza to, że pierwotny audyt był błędnie wykonany.

- 2. Moje pytanie dotyczy faktury zaliczkowej do dyspozycji wypłaty zaliczki. Czy jeśli w danych Beneficjenta na fakturze zaliczkowej miejscowość i nazwisko jest zapisana bez polskich znaków (zamiast „ó” widnieje „o”), czy Fundusz to przyjmie? Czy też taka fakturę wróci do korekty?**

Faktura zaliczkowa musi być wystawiona poprawnie, polskie znaki są obowiązujące.

- 3. Czy jeśli Beneficjent ma piec gazowy (którego już nie używa) oraz kominek z płaszczem wodnym, to czy może skorzystać z dofinansowania na wymianę kominka na pompę ciepła?**

Wymiana źródła ciepła jest możliwa, jeśli w budynku zainstalowane jest tylko źródło ciepła na paliwo stałe. Jeśli w budynku jest kocioł gazowy, niezależnie od tego czy jest użytkowany czy nie, to dofinansowanie na wymianę źródła ciepła nie przysługuje.

- 4. Beneficjent zmienia wykonawcę w inwestycji z prefinansowaniem (przed wypłatą zaliczki). Czy po wysłaniu pisma informującego w tej sprawie do WFOŚiGW, należy oczekiwać jakiejś odpowiedzi z Funduszu?**

Tak, Fundusz wyśle pismo potwierdzające. Zmianę wykonawcy można dokonać także na etapie złożenia dyspozycji wypłaty zaliczki.

5. Czy po wysłaniu pisma w sprawie zmiany wykonawcy można od razu złożyć DWZ?

Nie, należy poczekać na pismo potwierdzające zmianę wykonawcy. Można też zmienić wykonawcę na etapie dyspozycji wypłaty zaliczki.

6. Beneficjent kwalifikuje się do podstawowego poziomu dofinansowania. Przedłożył zaświadczenie z GOPS. Czy do WOD w przypadku podstawowego poziomu konieczny jest jego PIT? Czy to zaświadczenie „przejdzie” z WOD?

W poziomie podstawowym dokumentem potwierdzającym dochód jest zeznanie podatkowe (PIT), z którego do wniosku o dofinansowanie przepisujemy dane z pola „podstawa opodatkowania”, samego zeznania podatkowego nie dołączamy. Zaświadczenie o dochodach z GOPS w przypadku poziomu podstawowego nie jest honorowane.

7. Mieszkaniec posiada nieruchomość, która wymaga termomodernizacji, ale dopiero w czerwcu 2026 r. minie wymagany w programie 3-letni okres jej posiadania. Czy może rozpocząć inwestycję w styczniu 2026 r. i złożyć wniosek o dofinansowanie po czerwcu 2026 r., gdy spełni kryterium ? Czy faktury ze stycznia 2026 r. będzie można rozliczyć we WoP?

Mieszkaniec może rozpocząć inwestycję w styczniu 2026 r., a wniosek o dofinansowanie złożyć po czerwcu 2026 r., gdy minie wymagany 3-letni okres posiadania nieruchomości. Faktury ze stycznia będą kwalifikowane, ponieważ program dopuszcza rozliczanie kosztów poniesionych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

8. Zgodnie z regulaminem rozdział II par. 2 pkt. 4 naboru w ramach części 5 programu Czyste Powietrze nabór wniosków jest prowadzony nie dłużej niż do 15.10.2025r. Czy coś się w tej kwestii zmieniło? Czy nabór dla osób, które wymienią piec na gazowy, zostanie przedłużony?

Nie mamy na razie informacji na temat wydłużenia naboru.

9. Czy Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie w ramach części 5 programu Czyste Powietrze, który kwalifikuje się do poziomu podwyższonego lub najwyższego, może złożyć wniosek za pośrednictwem punktu konsultacyjno-informacyjnego czy koniecznie musi to zrobić przez Operatora?

Korzystanie z pomocy Operatora jest obowiązkowe w przypadku beneficjentów najwyższego poziomu dofinansowania. W przypadku poziomu podwyższonego jest to opcja do wyboru, nie trzeba korzystać z pomocy Operatora, o ile nie wnioskuję się o prefinansowanie. W przypadku prefinansowania współpraca z Operatorem jest obowiązkowa.

10. Beneficjent już po złożeniu WoD zrobił w domu dobudówkę. Zmieniła się powierzchnia całkowita budynku. Czy audyt powinien zostać wykonany zgodnie z danymi z WoD, czy też zgodnie z tym jak dom wygląda obecnie. Wiem że dobudówka nie będzie przedmiotem dofinansowania. Czy wariant optymalny z audytu może być przedmiotem kontroli teraz lub w przyszłości?

Audyt musi być wykonany zgodnie ze stanem faktycznym. Szczegółowych informacji możemy udzielić odnosząc się do konkretnego przypadku, prosimy tu o kontakt mailowy. Audyt zawsze może być przedmiotem kontroli.

11. Czy audyt może być wykonywany w zespole audytorów? Jeden pracuje w terenie, a drugi sporządza dokumenty. Obaj mają odpowiednie uprawnienia. Audytorzy pracują w jednej firmie. Czy taki audyt może być podważony?

Za audyt odpowiada uprawniona osoba, która go podpisała. Oświadcza również że fizycznie przeprowadziła oględziny budynku.

12. Czy w obecnym naborze po okresie realizacji przedsięwzięcia jest dodatkowy czas na złożenie WoP?

Tak, 90 dni.